



GESTIONE OPERATIVA

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Spett.le **Comune di Capannori**
Settore Assetto del Territorio e
Patrimonio

pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

E p.c. Spett.le **Autorità Idrica Toscana**
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 L.R.65/2014 per la realizzazione di nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia e primaria di Camigliano e relativa viabilità di accesso - – Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5 comma 3) e art. 22 della L.R. 10/2010 - Trasmissione del documento preliminare – Richiesta parere

In seguito a Vostra trasmissione prot. 50869 del 29.07.2022 protocollata da Acque Spa in data 29.07.2022 con n. 45073, a seguito della presa visione dei documenti inerenti a quanto in oggetto, questa Società precisa quanto segue:

- al fine di valutare l'impatto del nuovo plesso scolastico sul sistema idrico integrato è opportuno fornire una relazione integrativa con indicata la stima dei fabbisogni idrici e delle portate in fognatura previste, con dati riferiti allo stato attuale e a quello modificato ovvero gli eventuali incrementi derivati dal nuovo intervento; dovrà inoltre essere

GO/ Estensione del servizio pi_CA (H4)



trasmesso specifico elaborato grafico degli impianti interni previsti, con indicato i punti di consegna attuali e nuovi.

- **All'interno dell'area oggetto di edificazione e urbanizzazione ed indicativamente lungo il "relitto di strada vicinale da declassare" è presente una condotta idrica di rilevata importanza in quanto garantisce l'approvvigionamento alle utenze poste a sud-est della frazione di Camigliano; la suddetta infrastruttura interferisce quindi sia con il Lotto A che con il Lotto B – considerato che parte di detta condotta attualmente costeggia l'attuale plesso scolastico ricollegandosi alla rete idrica esistente in Via delle Pianacce, è fondamentale valutare preventivamente eventuali soluzioni per l'eliminazione di detta interferenza. Questa Società ritiene che l'ipotesi di intervento più indicata sia la realizzazione di una nuova condotta lungo la viabilità in progetto a partire dalla strada vicinale a nord fino a via Stradone di Camigliano e lungo lo stesso Stradone di Camigliano fino a Via delle Pianacce; con tale intervento si andrebbe ad eliminare l'interferenza all'interno dell'intera area del plesso scolastico.**

Alla luce di quanto sopra Acque Spa non può esprimere il proprio parere ma resta disponibile per un confronto sulle eventuali soluzioni e valutazioni relative all'intervento in oggetto.

Distinti Saluti



Acque S.p.A.
Ing. Roberto Cecchini
Direttore Gestione Operativa